OQEMA

Datum poslední aktualizace: 2.2.2023

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Název: **PAX 18**

Charakteristika: Anorganický koagulační prostředek

Ostatní názvy: Polyaluminiumchlorid

CAS: 1327-41-9

EINECS: 215-477-2

Vzorec: Aln(OH)m Cl3n-m

Vzhled: Nažloutlý čirý roztok

Specifikace jakosti, parametry:

Parametr	MJ	Hodnota
Bazicita	%	36,0 – 48,0
pH *	-	0,5 – 1,5
Hustota (25 °C)	g/cm3	1,34 – 1,40
Al^{3+}	%	8,5 – 9,5
Cl^{-} *	%	19,0 – 23,0

* nepovinný parametr

Pokyny pro skladování: Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Pro skladování se používají nádrže z plastické hmoty, sklolaminátu nebo pogumované oceli. Kovy jako hliník, měď a nerezová ocel ve styku s produktem korodují. Doporučuje se minimálně 1x ročně provést čištění skladovacích a dávkovacích nádrží.

Doba exspirace: 6 měsíců

Balení: PE kanystr á 20 l
PE soudek á 50 l
Kontejnery á 1000 l, 600 l
Silniční cisterna

Dávkování: Dávka je závislá především na kvalitě surové vody a technologii úpravy. Přibližná dávka se určí výpočtem, upřesní se na základě laboratorních koagulačních testů a k určení optimální dávky je doporučeno provedení provozní zkoušky. Obvyklá dávka 0,01 - 0,1 ml/l. Maximální povolená dávka 0,2 ml/l surové vody.

OQEMA, s.r.o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: oqema@oqema.cz; oqema@oqema.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001